

Alençon, le 28 juillet 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LA FERTE-MACE
Hôtel de ville
BP 129
61600 LA FERTE MACE

PSV - Tvrne d'ear T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

FLERS AGGLO 3

Prélèvement 00150644
Unité de gestion 0284 FLERS AGGLO 3
Installation UDI 000273 LA FERTE MACE
Point de surveillance P 0000000252 PC1
Localisation exacte place de la gare- agence - départementale des infrastructures du boca
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : mardi 21 juillet 2026 à 10h52

par : VINCENT RIBOT

Type visite : BB

Mesures de terrain

Température de l'eau

Chlore libre

Chlore total

Résultats

22	°C
0,48	mg(Cl2)/L
0,54	mg(Cl2)/L

Limite de qualité

inférieure	supérieure

Référence de qualité

inférieure	supérieure
	25,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Tvne de l'analyse : CLATE

6102
Code SISE de l'analyse : 00158040

Référence laboratoire : O.2026.14341-2-1

Résultats

Limite de qualité

référence de qualité

inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Chlorate

70

µg/L

250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150644)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD