

Alençon, le 28 août 2026

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LA FERTE-MACE
Hôtel de ville
BP 129
61600 LA FERTE MACE

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

FLERS AGGLO 3

Prélèvement 00150962
Unité de gestion 0284 FLERS AGGLO 3
Installation MCA 000941 LANDE AU MINEUR
Point de surveillance P 0000001266 LANDE AU MINEUR
Localisation exacte COLLECTEUR LANDE AU MINEUR
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : jeudi 13 août 2026 à 10h22

par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)

Type visite : RP

Mesures de terrain

Couleur (qualitatif)
Température de l'eau
pH
Oxygène dissous % Saturation

Résultats

0 /
18 °C
5,6 unité pH
98,0 %

Limite de qualité

inférieure	supérieure

référence de qualité

inférieure	supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Type de l'analyse : RP

6102
Code SISE de l'analyse : 00158358

Référence laboratoire : O.2026.15274-2-1

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20	NFU				
CHLOROBENZENES						
Chlorobenzène	<0,050	µg/L				
Pentachlorobenzène	<0,002	µg/L				
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,010	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Cumène	<0,050	µg/L				
Styrène	<0,050	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Dibromoéthane-1,2	<0,050	µg/L				
Dichloroéthane-1,1	<0,050	µg/L				
Dichloroéthane-1,2	<0,050	µg/L				
Dichloroéthylène-1,1	<0,050	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,050	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,050	µg/L				
Dichlorométhane	<1,0	µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,020	µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,1,2	<0,050	µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,050	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,050	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Tétrachlorure de carbone	<0,050	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,050	µg/L				

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Trichloroéthane-1,1,2	<0,050	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,050	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Ethyluree	<0,02	µg/L				
Indice hydrocarbure	0,22	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<1,2	mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	66	mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4	/				
Hydrogénocarbonates	15	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,7	unité pH				
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	1,2	°f				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,02	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,01	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		2,00		
Ethylenethiouree	<0,02	µg/L		2,00		
Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde	<SEUIL	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,020	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,02	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Méthyl isothiocyanate	<0,030	µg/L		2,00		
Oxychlordane	<0,010	µg/L		2,00		
Propachlore ESA	<0,005	µg/L		2,00		
Propachlore OXA	<0,005	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,020	µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,025	µg/L				
CGA 354742	0,007	µg/L				
CGA 369873	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,152	µg/L				
Diméthénamide ESA	0,006	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,01	µg/L				
ESA acetochlore	0,024	µg/L				
ESA alachlore	0,199	µg/L				
ESA metazachlore	0,140	µg/L				
ESA metolachlore	0,127	µg/L				

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Metolachlor NOA 413173	<0,05	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,005	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,050	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,02	µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	<0,010	µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorothalonil R417888	<0,02	µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02	µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Terbuméton-désethyl	<0,02	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
MINERALISATION						
Bromures	<0,050	mg/L				
Calcium	8,5	mg/L				
Chlorures	13	mg/L		200,00		
Conductivité à 25°C	149	µS/cm				
Magnésium	3,9	mg(Mg)/L				
Potassium	1,9	mg/L				
Sodium	10	mg/L		200,00		
Sulfates	6,5	mg/L		250,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,50	µg/L				
Arsenic	11,5	µg/L		100,00		
Bore mg/L	<0,010	mg/L		1,50		
Cadmium	0,44	µg/L		5,00		
Chrome total	<1,0	µg/L		50,00		
Fluorures mg/L	<0,050	mg/L		1,50		
Nickel	3,3	µg/L		20,00		
Sélénium	<0,50	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<0,10	µg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,41	mg(C)/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,63	mg/L				
Nitrates (en NO3)	32	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	>80	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	14	n/(100mL)		20000		
PCB, DIOXINES, FURANES						

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0,001	µg/L				
PCB 118	<0,001	µg/L				
PCB 138	<0,001	µg/L				
PCB 153	<0,001	µg/L				
PCB 180	<0,001	µg/L				
PCB 28	<0,001	µg/L				
PCB 35	<0,001	µg/L				
PCB 52	<0,001	µg/L				
PCB 54	<0,001	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		2,00		
Alachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Boscalid	<0,02	µg/L		2,00		
Carboxine	<0,02	µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,02	µg/L		2,00		
Cymoxanil	<0,02	µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,02	µg/L		2,00		
Fenhexamid	<0,020	µg/L		2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,02	µg/L		2,00		
Fluopyram	<0,005	µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,02	µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Napropamide	<0,02	µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,02	µg/L		2,00		
Propachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		2,00		
Tébutam	<0,010	µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,02	µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,02	µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		2,00		
Haloxypof éthoxyéthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Propaquizafop	<0,02	µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,01	µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,02	µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,02	µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,02	µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,02	µg/L		2,00		
Diallate	<0,010	µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,02	µg/L		2,00		

		Résultats		Limite impérative		limite guide	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES							
Fenobucarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Fenoxycarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Indoxacarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Iodocarb	<0,020	µg/L		2,00			
Iprovalicarb	<0,02	µg/L		2,00			
Méthiocarb	<0,02	µg/L		2,00			
Méthomyl	<0,02	µg/L		2,00			
Molinate	<0,01	µg/L		2,00			
Propamocarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Prophame	<0,02	µg/L		2,00			
Propoxur	<0,01	µg/L		2,00			
Prosulfocarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Pyrimicarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Triallate	<0,005	µg/L		2,00			
PESTICIDES DIVERS							
Acétamiprid	<0,02	µg/L		2,00			
Aclonifen	<0,02	µg/L		2,00			
Anthraquinone (pesticide)	<0,035	µg/L		2,00			
Bénalaxyl	<0,02	µg/L		2,00			
Benfluraline	<0,010	µg/L		2,00			
Benoxacor	<0,02	µg/L		2,00			
Bentazone	<0,02	µg/L		2,00			
Bifenox	<0,02	µg/L		2,00			
Bromacil	<0,02	µg/L		2,00			
Butraline	<0,02	µg/L		2,00			
Chlorbromuron	<0,02	µg/L		2,00			
Chloridazone	<0,02	µg/L		2,00			
Chlormequat	<0,01	µg/L		2,00			
Chlorothalonil	<0,020	µg/L		2,00			
Clethodime	<0,02	µg/L		2,00			
Clomazone	<0,02	µg/L		2,00			
Cloquintocet-mexyl	<0,020	µg/L		2,00			
Clothianidine	<0,04	µg/L		2,00			
Coumafène	<0,02	µg/L		2,00			
Coumatétralyl	<0,02	µg/L		2,00			
Cycloxydime	<0,02	µg/L		2,00			
Cyprodinil	<0,01	µg/L		2,00			
Dichlobénil	<0,010	µg/L		2,00			
Dichorophène	<0,02	µg/L		2,00			
Dicofol	<0,040	µg/L		2,00			
Difénacoum	<0,05	µg/L		2,00			
Diflufénicanil	<0,01	µg/L		2,00			
Diméfuron	<0,02	µg/L		2,00			
Diméthomorphe	<0,02	µg/L		2,00			
Diquat	<0,05	µg/L		2,00			
Ethofumésate	<0,02	µg/L		2,00			
Fénazaquin	<0,02	µg/L		2,00			
Fenpropidin	<0,02	µg/L		2,00			
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L		2,00			
Fipronil	<0,02	µg/L		2,00			
Flonicamide	<0,05	µg/L		2,00			
Fluazinam	<0,02	µg/L		2,00			

		Résultats		Limite impérative		limite guide	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS							
Fluquinconazole	<0,02	µg/L		2,00			
Flurochloridone	<0,02	µg/L		2,00			
Fluroxypir	<0,02	µg/L		2,00			
Flurtamone	<0,02	µg/L		2,00			
Flutolanil	<0,02	µg/L		2,00			
Fomesafen	<0,02	µg/L		2,00			
Glufosinate	<0,025	µg/L		2,00			
Glyphosate	<0,025	µg/L		2,00			
Imazalile	<0,02	µg/L		2,00			
Imazamox	<0,02	µg/L		2,00			
Imazaquine	<0,02	µg/L		2,00			
Imidaclopride	<0,02	µg/L		2,00			
Iprodione	<0,02	µg/L		2,00			
Lenacile	<0,02	µg/L		2,00			
Mepiquat	<0,02	µg/L		2,00			
Métalaxyle	<0,02	µg/L		2,00			
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		2,00			
Métosulam	<0,02	µg/L		2,00			
Nitrofène	<0,020	µg/L		2,00			
Norflurazon	<0,02	µg/L		2,00			
Oxadixyl	<0,02	µg/L		2,00			
Paclobutrazole	<0,02	µg/L		2,00			
Paraquat	<0,05	µg/L		2,00			
Pencycuron	<0,03	µg/L		2,00			
Pendiméthaline	<0,01	µg/L		2,00			
Prochloraze	<0,02	µg/L		2,00			
Procymidone	<0,010	µg/L		2,00			
Propanil	<0,02	µg/L		2,00			
Pymétrozone	<0,02	µg/L		2,00			
Pyriméthanil	<0,02	µg/L		2,00			
Quinmerac	<0,02	µg/L		2,00			
Quinoxyfen	<0,02	µg/L		2,00			
Quizalofop-p-éthyl	<0,02	µg/L		2,00			
Spiroxamine	<0,02	µg/L		2,00			
Tébufénozide	<0,02	µg/L		2,00			
Tétraconazole	<0,02	µg/L		2,00			
Thiabendazole	<0,02	µg/L		2,00			
Thiaclopride	<0,01	µg/L		2,00			
Thiamethoxam	<0,02	µg/L		2,00			
Total des pesticides analysés	0,010	µg/L		5,00			
Trifluraline	<0,010	µg/L		2,00			
Vinchlozoline	<0,010	µg/L		2,00			
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS							
Bromoxynil	<0,02	µg/L		2,00			
Dicamba	<0,02	µg/L		2,00			
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		2,00			
Dinoseb	<0,02	µg/L		2,00			
Dinoterbe	<0,02	µg/L		2,00			
Fénarimol	<0,02	µg/L		2,00			
Imazaméthabenz	<0,02	µg/L		2,00			
Pentachlorophénol	<0,02	µg/L		2,00			
PESTICIDES ORGANOCHLORES							

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L		2,00		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		2,00		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		2,00		
DDT-2,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDT-4,4'	<0,02	µg/L		2,00		
Dieldrine	<0,005	µg/L		2,00		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		2,00		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		2,00		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		2,00		
Endrine	<0,005	µg/L		2,00		
Fenizon	<0,020	µg/L		2,00		
HCH alpha	<0,005	µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		2,00		
HCH bêta	<0,005	µg/L		2,00		
HCH delta	<0,005	µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		2,00		
Heptachlore	<0,005	µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		2,00		
Isodrine	<0,005	µg/L		2,00		
Méthoxychlore	<0,020	µg/L		2,00		
Oxadiazon	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Bromophos méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Diazinon	<0,010	µg/L		2,00		
Dichlofenthion	<0,020	µg/L		2,00		
Dichlorvos	<0,010	µg/L		2,00		
Disyston	<0,010	µg/L		2,00		
Ethoprophos	<0,02	µg/L		2,00		
Fenchlorphos	<0,010	µg/L		2,00		
Fenitrothion	<0,010	µg/L		2,00		
Fonofos	<0,010	µg/L		2,00		
Malathion	<0,005	µg/L		2,00		
Mévinphos	<0,02	µg/L		2,00		
Ométhoate	<0,02	µg/L		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Parathion méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Phorate	<0,010	µg/L		2,00		
Phosalone	<0,010	µg/L		2,00		
Phosphamidon	<0,02	µg/L		2,00		
Phoxime	<0,02	µg/L		2,00		
Quinalphos	<0,02	µg/L		2,00		
Vamidothion	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,020	µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,010	µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,010	µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,020	µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,020	µg/L		2,00		

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Esfenvalérate	<0,020	µg/L		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,020	µg/L		2,00		
Perméthrine	<SEUIL	µg/L		2,00		
Perméthrine-cis	<0,020	µg/L		2,00		
Perméthrine-trans	<0,020	µg/L		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		
Dimoxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Picoxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		2,00		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Azimsulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Flazasulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Foramsulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Nicosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Rimsulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Sulfosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Triasulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Triflusulfuron-methyl	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyanazine	<0,02	µg/L		2,00		
Cybutryne	<0,02	µg/L		2,00		
Cyromazine	<0,01	µg/L		2,00		
Desmétryne	<0,02	µg/L		2,00		
Flufenacet	<0,02	µg/L		2,00		
Hexazinone	<0,02	µg/L		2,00		
Métamitrone	<0,02	µg/L		2,00		
Métribuzine	<0,02	µg/L		2,00		
Prométhrine	<0,02	µg/L		2,00		
Prométon	<0,02	µg/L		2,00		
Propazine	<0,02	µg/L		2,00		
Sébuthylazine	<0,02	µg/L		2,00		
Secbuméton	<0,02	µg/L		2,00		
Simazine	<0,01	µg/L		2,00		
Simétryne	<0,02	µg/L		2,00		
Terbuméton	<0,02	µg/L		2,00		
Terbuthylazin	<0,02	µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,02	µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,05	µg/L		2,00		

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES						
Bitertanol	<0,02	µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,02	µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Florasulam	<0,02	µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		2,00		
Flusilazol	<0,02	µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,02	µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Metconazol	<0,02	µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,02	µg/L		2,00		
Penconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,03	µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,02	µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,02	µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,02	µg/L		2,00		
Cycluron	<0,02	µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,02	µg/L		2,00		
Diuron	<0,02	µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,02	µg/L		2,00		
Fénuron	<0,02	µg/L		2,00		
Flufénoxuron	<0,05	µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,02	µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02	µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,02	µg/L		2,00		
Linuron	<0,02	µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,02	µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,02	µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,02	µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,02	µg/L		2,00		
Monuron	<0,02	µg/L		2,00		
Néburon	<0,02	µg/L		2,00		
Siduron	<0,02	µg/L		2,00		
Thébuthiuron	<0,02	µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		2,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	<0,50	µg/L				
Chlorate	<50	µg/L				
Chlorite en mg/L	<0,02	mg/L				
Chlorodibromométhane	<0,050	µg/L				
Chloroforme	<0,50	µg/L				
Dichloromonobromométhane	<0,050	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	<SEUIL	µg/L				

	Résultats		Limite impérative		limite guide	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoro-décanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,0020	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoro tridécane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridécanoïque (PFTrDA)	<0,0020	µg/L				
Acide perfluoro undécane sulfonique (PFUnDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undécanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,0010	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,0010	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		2,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150962)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD