Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 2 novembre 2026

Affaire suivie par Nathalie SICOT

mail : nathalie.sicot@ars.sante.fr

tél : 06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LA FERTE-MACE
Hôtel de ville
BP 129
61600 LA FERTE MACE

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers de l'établissement

Ces analyses sont consultables sur https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=28

PISCINE CA DU PAYS FERTOIS

Prélèvement 00151667
Unité de gestion 0234 PISCINE CA DU PAYS FERTOIS
Installation **UDI 001653 PATAUGEOIRE CA FERTOIS**
Point de surveillance P 0000002262 PATAUGEOIRE PAYS FERTOIS
Localisation exacte BORD DE BASSIN
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : lundi 12 octobre 2026 à 11h51
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : PI

MESURES TERRAIN	*Résultats*		*Limite de qualité*		*Référence de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore libre	1,95	mg(Cl2)/L				
Chlore total	2,08	mg(Cl2)/L				
Fréquentation instantanée	0	/				
pH	7,1	unité pH	6,90	7,70		
Température de l'air	24,0	°C				
Température de l'eau	31,0	°C				
Transparence qualitative	0	/				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00159063 Référence laboratoire : O.2026.18717-1-1

	Résultats		*Limite de qualité*		*référence de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
MINERALISATION						
Chlorures	***790***	***mg/L***				***250,00***
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	3,5	mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				100
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0,00		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné	0,13	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre actif	1,37	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151667)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la règlementation en vigueur er raison de la concentration élevée en chlorures.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire Chef

Nathalie SICOT