Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 2 novembre 2026

Affaire suivie par Nathalie SICOT

mail : nathalie.sicot@ars.sante.fr

tél : 06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LA FERTE-MACE
Hôtel de ville
BP 129
61600 LA FERTE MACE

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers de l'établissement

Ces analyses sont consultables sur https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=28

PISCINE CA DU PAYS FERTOIS

Prélèvement 00151670
Unité de gestion 0234 PISCINE CA DU PAYS FERTOIS
Installation **UDI 001657 BASSIN LUDIQUE CA FERTOIS**
Point de surveillance P 0000002266 BASSIN LUDIQUE PAYS FERTOIS
Localisation exacte BORD DE BASSIN
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : **lundi 12 octobre 2026 à 11h43**
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : PI

MESURES TERRAIN	*Résultats*		*Limite de qualité*		*Référence de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore libre	2,14	mg(Cl2)/L				
Chlore total	2,22	mg(Cl2)/L				
Fréquentation instantanée	0	/				
pH	7,4	unité pH	6,90	7,70		
Température de l'air	24,0	°C				
Température de l'eau	28,5	°C				
Transparence qualitative	0	/				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00159066 Référence laboratoire : O.2026.18717-4-1

	Résultats		*Limite de qualité*		*référence de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
MINERALISATION						
Chlorures	200	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	2,0	mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0,00		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné	0,08	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre actif	1,19	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151670)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire Chef

Nathalie SICOT