CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 12 novembre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LA FERTE-MACE
Hôtel de ville
BP 129
61600 LA FERTE MACE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

FLERS AGGLO 3

Prélèvement 00151790
Unité de gestion 0284 FLERS AGGLO 3
Installation **UDI** **000273** **LA FERTE MACE**
Point de surveillance P 0000000252 PC1
Localisation exacte Rue Pierre Neveu, robinet extérieur atelier technique
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : **vendredi 06 novembre 2026 à 09h35**
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	13	°C				25,00
pH	8,8	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,08	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00159185 Référence laboratoire : O.2026.20003-1-1

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	référence de qualité inférieure	référence de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	0,31	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	7,7	°f				
Titre hydrotimétrique	11,0	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	53	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	428	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	29	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,8	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,34	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	17	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	15	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151790)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD