

Alençon, le 11 janvier 2024

Affaire suivie par Nathalie SICOT

mail : [nathalie.sicot@ars.sante.fr](mailto:nathalie.sicot@ars.sante.fr)

tél : 02 33 80 83 29/06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE DE LA FERTE-MACE  
Hôtel de ville  
BP 129  
61600 LA FERTE MACE

**Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers de l'établissement**

Ces analyses sont consultables sur <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=28>

**PISCINE CA DE LA FERTE MACE**

Prélèvement 00142096  
Unité de gestion 0234 PISCINE CA DE LA FERTE MACE  
Installation UDI 001658 TOBOGGAN CA FERTOIS  
Point de surveillance P 0000002267 TOBOGGAN PAYS FERTOIS  
Localisation exacte BORD DE BASSIN  
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : jeudi 04 janvier 2024 à 11h24  
par : VINCENT RIBOT  
Type visite : PI

MESURES TERRAIN	Résultats	Limite de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Acide isocyanurique	<5 mg/L		75,00		
Chlore libre	1,41 mg(Cl2)/L				
Chlore total	1,67 mg(Cl2)/L				
Fréquentation instantanée	0 /				
pH	7,5 unité pH	6,90	7,70		
Température de l'air	25,0 °C				
Température de l'eau	27,0 °C				
Transparence qualitative	0 /				

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : PCL

6102  
Code SISE de l'analyse : 00149498

Référence laboratoire : O.2024.24-1-1

	Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>MINERALISATION</b>					
Chlorures	160 mg/L				250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>					
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L				5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0,00		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/(100mL)		0,00		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0,00		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	0,26 mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre actif	0,72 mg(Cl2)/L	0,40	1,40		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00142096)**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire en Chef



Nathalie SICOT